

平成23年度 金ヶ作終末処理場 放射性物質測定結果

試験項目			放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 計
試料名	採取日	測定日	結果	結果	結果	結果
脱水汚泥	5月23日	5月25日	131	1,760	1,880	3,640
	6月20日	6月21日	不検出	1,800	2,000	3,800
	6月30日	7月4日	不検出	1,300	1,500	2,800
	7月15日	7月19日	不検出	950	1,100	2,050
	7月29日	7月29日	不検出	970	1,200	2,170
	8月15日	8月16日	不検出	970	940	1,910
	8月30日	9月1日	不検出	740	790	1,530
	9月15日	9月22日	不検出	930	1,000	1,930
	9月30日	10月4日	不検出	670	850	1,520
	10月17日	10月21日	不検出	640	770	1,410
	10月31日	11月2日	不検出	520	670	1,190
	11月15日	11月17日	不検出	410	520	930
	11月30日	12月2日	不検出	390	470	860
	12月15日	12月19日	不検出	360	460	820
	1月16日	1月19日	不検出	300	370	670
	1月31日	2月3日	不検出	250	320	570
	2月15日	2月17日	不検出	310	470	780
	2月29日	3月2日	不検出	270	370	640
3月15日	3月21日	不検出	470	620	1,090	
流入水	5月23日	5月25日	不検出	不検出	不検出	-
	5月24日	5月27日	不検出	不検出	不検出	-
	3月15日	3月21日	不検出	不検出	不検出	-
放流水	5月24日	5月27日	不検出	不検出	不検出	-
	5月25日	5月30日	不検出	不検出	不検出	-
	3月21日	3月23日	不検出	不検出	不検出	-

(※) 不検出は検出下限値未満