

平成25年度 金ヶ作終末処理場 放射性物質測定結果

試料名	試験項目		放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 計
	採取日	測定日	結果	結果	結果	結果
脱水汚泥	4月15日	4月17日	不検出	160	330	490
	5月15日	5月17日	不検出	100	200	300
	6月17日	6月19日	50	68	150	218
	7月16日	7月18日	不検出	100	200	300
	8月19日	8月21日	不検出	68	180	248
	9月17日	9月18日	不検出	110	250	360
	10月15日	10月16日	不検出	97	210	307
	11月15日	11月18日	不検出	79	160	239
	12月16日	12月18日	不検出	38	120	158
	1月15日	1月16日	不検出	35	88	123
	2月17日	2月19日	不検出	30	92	122
	3月17日	3月18日	不検出	63	190	253
流入水	3月17日	3月18日	不検出	不検出	不検出	-
放流水	3月17日	3月18日	不検出	不検出	不検出	-

(※) 不検出は検出下限値未満