

平成26年度 金ヶ作終末処理場 放射性物質測定結果

試料名	試験項目		放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 計
	採取日	測定日	結果	結果	結果	結果
脱水汚泥	4月14日	4月15日	不検出	62	180	242
	5月15日	5月16日	不検出	41	130	171
	6月16日	6月17日	不検出	91	240	331
	7月15日	7月16日	不検出	82	240	322
	8月15日	8月19日	不検出	51	120	171
	9月16日	9月16日	不検出	45	160	205
	10月15日	10月16日	不検出	43	120	163
	11月17日	11月18日	不検出	27	110	137
	12月15日	12月15日	不検出	23	81	104
	1月15日	1月16日	不検出	16	55	71
	2月16日	2月17日	9	24	81	105
	3月16日	3月17日	不検出	30	95	125
流入水	3月16日	3月18日	不検出	不検出	不検出	-
放流水	3月17日	3月18日	不検出	不検出	不検出	-

(※) 不検出は検出下限値未満