

平成27年度 金ヶ作終末処理場 放射性物質測定結果

試料名	試験項目		放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 計
	採取日	測定日	結果	結果	結果	結果
脱水汚泥	4月22日	4月23日	不検出	41	160	201
	5月15日	5月18日	不検出	31	110	141
	6月15日	6月16日	不検出	28	110	138
	7月15日	7月15日	370	35	140	175
	8月17日	8月18日	64	22	70	92
	9月15日	9月16日	不検出	46	160	206
	10月16日	10月19日	不検出	40	150	190
	11月16日	11月17日	不検出	29	130	159
	12月14日	12月16日	不検出	23	81	104
	1月15日	1月15日	不検出	19	65	84
	2月15日	2月16日	不検出	12	56	68
	3月15日	3月16日	不検出	19	96	115
流入水	3月15日	3月16日	不検出	不検出	不検出	-
放流水	3月15日	3月16日	不検出	不検出	不検出	-

(※) 不検出は検出下限値未満