

仕 様 書

【件 名】	松戸市営相模台住宅住宅用火災警報器の購入
【納入場所】	松戸市岩瀬257番地の3 他

【機器仕様】

機器の種類	煙 式(光電式2種)	熱 式(定温式・特殊65℃相当)
機器製造メーカー指定	パナソニック・ニッタン・能美	
参考品	パナソニック 品番:SHK48455K (市営住宅既存設置品の後継品)	パナソニック 品番:SHK48155K (市営住宅既存設置品の後継品)

【設置基準】

設置機器の種類	煙 式	熱 式
設置場所	各居室(和・洋室・居間)	台 所
取り付け位置	◎原則として既設位置と同一とする。 また、やむを得ず別位置とする場合は、下記のとおりとする。 ○天井面とし火災を有効に感知できる位置とする。 ○天井面が困難な場合、壁面とし天井面下15cm以上50cm以下に取付けること。 ○天井取付けの場合、壁面から60cm以上離れた位置に取り付けること。 ○換気扇、空調機の吹き出し口から1.5m以上離すこと。 ◎機器は堅固に取り付けること。	
【納入期限】	令和7年12月1日	
【その他】	○納入にあたり機器本体、既設撤去、取付け状況の写真撮影を行い写真帳とし提出すること。 ○各戸設置完了確認押印表の提出をはかること。 ○各戸へ取扱い説明を行うこと。 ○撤去品は適正に処分すること。 ○設置箇所の詳細については契約決定後に開示することとする。 ○参考品番以外を納入する際は、事前に同等品確認書による承認を受けること。	

住宅名	設置戸数	間取り	過去設置年月	1戸当たり		総個数		
				煙感知器	熱感知器	煙感知器	熱感知器	設置個数
相模台1号棟	24	2K	平成28年(2016)	2	1	48	24	72
相模台2号棟	32	3K	平成28年(2016)	3	1	96	32	128
						144	56	200