

和名ヶ谷クリーンセンター保護管等の購入仕様書

1. 購入品名・数量

- ① 保護管(熱電対用) 120本 (フランジ含まず)
- ② Kシース熱電対(JIS クラス1級) 20本 (端子板付き)

2. 仕様

- ① 保護管 (熱電対用)
 - 材質 : S U H 4 4 6
 - 外径 : ϕ 2 1 . 3 mm
 - L : 8 1 5 mm
 - *先端丸封じ型、片端G 1 / 2 ネジ加工付き

- ② Kシース熱電対(JIS クラス1級)
 - 材質 : インコネル 6 0 0
 - 外径 : ϕ 8 . 0 mm
 - L : 8 0 0 mm
 - *非接地型

ただし、下記製造業者製であること。

【製造業者 (五十音順)】

- ・ 中外商工 株式会社
- ・ 山里産業 株式会社


3. 納期・納品場所

納期 : 令和 7 年 1 2 月 2 6 日
場所 : 松戸市和名ヶ谷 1 3 4 9 番地の 2
松戸市和名ヶ谷クリーンセンター

4. 添付書類

- ① 保護管 (熱電対用) 図面
- ② Kシース熱電対図面

保護管(熱電対用)



検査印	検査試験項目			備考	尺度	-	材質	SUH 446	
	ミルシート (和文 英文)	不要			承認	-	数量		
	カラーチェック	不要			作成		図番		
	X線	不要			日付				

単位: mm

