

仕様書

件名 小学校給食用備品（給湯器）の購入

品名・銘柄等	規格・品番号等	数量	納品場所
給湯器	参考型式：GS-5000GW 参考寸法：W630×D300×H642mm ガス種：LPG 給湯能力：50号 システムコントローラー1台、リモコン1個、配管カバー2台 ※搬入設置費用・旧品撤去費用・電気接続費用含む。 ※旧品が設置してある場所に入替で設置すること。 ※交換撤去配管工事ガス切替工事保温工事点火試験、ガス漏れ試験を実施すること。	2	高木小
	参考型式：GS-5000GW 参考寸法：W630×D300×H642mm ガス種13Aガス 給湯能力：50号 システムコントローラー1台、リモコン1個、据置台2台 ※搬入設置費用・旧品撤去費用・電気接続費用含む。 ※旧品が設置してある場所に入替で設置すること。 ※交換撤去配管工事ガス切替工事保温工事点火試験、ガス漏れ試験を実施すること。	2	柿ノ木台小
	参考型式：GS-5000GW 参考寸法：W630×D300×H642mm ガス種：LPG 給湯能力：50号 システムコントローラー1台、リモコン1個、配管カバー3台 ※搬入設置費用・旧品撤去費用・電気接続費用含む。 ※旧品が設置してある場所に入替で設置すること。 ※交換撤去配管工事ガス切替工事保温工事点火試験、ガス漏れ試験を実施すること。	3	古ヶ崎小
	参考型式：GS-5000GW 参考寸法：W630×D300×H642mm ガス種：13Aガス 給湯能力：50号 システムコントローラー1台、リモコン1個、据置台2台 ※搬入設置費用・旧品撤去費用・電気接続費用含む。 ※旧品が設置してある場所に入替で設置すること。 ※交換撤去配管工事ガス切替工事保温工事点火試験、ガス漏れ試験を実施すること。	2	新松戸南小

- 納品期限 令和7年8月29日
- 同等品受付可とする。形状・材質・性能については規格品と同等とすること。
その際は、カタログ・図面等を提出し、図面・仕様書と性能に差異がある場合は記載やマークすること。
同等品確認期限は別紙記載のとおりとする。
- 納品にあたっては、設置・電気設備・ガス接続・給排水接続・事後処理等がある場合、給食調理場であることを考慮し、適切に履行すること。
- 搬入設置にあたり児童・生徒、職員並びに通行者、近隣の安全等に対し、万全の注意を払うこと。
なお、搬入又は納品中に学校及び第三者に損害を与えた場合は、受託者がその責めを負わねばならない。
- 納入日等については、事前に学校と協議の上行うこと。また、納入日が決定した際には、学校と学校財務課学校給食担当室へ連絡すること。
- 納品の際は、社員証等、身分を証明できるものを持参すること。納品後、学校の担当職員に確認印・受領印を必ずもらうこと。
- 設置前、設置中、設置後の様子を写真に撮り、学校財務課へ提出すること。
- 納品・設置終了後、使用方法・操作方法等の説明を学校栄養職員及び給食調理員に行うこと。
- 無償保証期間は納品日から1年間とすること。
- 学校に入る際は検温等の健康観察を行い、発熱や咳、倦怠感等の症状がある者は業務を控えること。
- この仕様書の定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合については、協議の上定めるものとする。