

公表制度該当対象物

名称	所在地	違反指摘事項	違反の位置等	公表日	その他
シティハイツ松戸	松戸市松戸 1292 番地の 1	スプリンクラー設備未設置	防火対象物全体	令和 5 年 10 月 10 日	なし

