

防火クイズ

こんかい　じゅうたくようか　さいけいほうき　かん
今回は住宅用火災警報器に関するクイズが5問あります。

かぞく　ともだち　いっしょ
家族や友達と一緒にやってみてね！



問1　れいわ　ねん　がつ　にち　がつ　にち　まつどし
令和5年（1月1日から12月31日）の松戸市における

かさいけんすう　なんけん
火災件数は何件でしょうか？

- ① 46件　② 76件　③ 106件

問2　ぜんこく　じゅうたくかさい　しぼう　かた　こうれいしゃ　わりあい　なんわり
全国で住宅火災により死亡された方のうち高齢者の割合は何割で
しょうか？

- ① 5割　② 7割　③ 9割

問3　まつどし　ない　じゅうたくようか　さいけいほうき　せっちりつ　なんばーせんと
松戸市内における住宅用火災警報器の設置率は何％でしょうか？

- ① 73.9％　② 83.9％　③ 93.9％

問4　じゅうたくようか　さいけいほうき　せっちばしょ　つぎ
住宅用火災警報器の設置場所は次のどこでしょうか？

- ① 玄関　② リビング　③ 寝室



問5　でんちほうしき　じゅうたくようか　さいけいほうき　しょうねんすう　めやす　なんねん　こうかん
電池方式の住宅用火災警報器の使用年数（目安）は何年で交換でしょうか？

- ① 5年　② 10年　③ 15年



こた　あ
答え合わせをしてみよう♪

なんもん
何問わかったかな？



防火クイズの答え

問1 れいわ ねん 令和5年（がつ にち 1月1日からがつ にち 12月31日）のまつどし 松戸市における

かさいけんすう なんけん 火災件数は何件でしょうか？

- ① けん 46件 ② けん 76件 ③ けん 106件



答え ③ けん 106件

れいわ ねん 令和5年のかさいけんすう けん 火災件数は106件とれいわ ねん けん 令和4年より8件少ないです。

かさいげんいん じょうい し 火災原因で上位を占めるのは、ほうか ほうか うたが たばこ、放火・放火の疑い、はいせん きぐ こんろ、配線器具
となります。

問2 ぜんこく じゅうたくかさい 全国で住宅火災によりしほう 死亡された方のうちこうれいしゃ わりあい なんわり 高齢者の割合は何割でしょうか？

- ① わり 5割 ② わり 7割 ③ わり 9割



答え ② わり 7割

じゅうたくかさい 住宅火災によるししや わり 死者の7割がさいいじょう こうれいしゃ 65歳以上の高齢者
となります。

じゅうたくかさい しゅっかげんいん 住宅火災における出火原因では、でんきかんけい はいせん たばこ、ストーブ、こんろ、電気関係（配線
きぐ でんき きき せいかつ みぢか きき しゅっか おお し 器具・電気機器）と生活に身近な機器からの出火が多くを占めています。

またに おく りゆう 逃げ遅れの理由として、びょうき しんたいふ じゆう 病気・身体不自由によるものがおお 多いです。

問3 まつどしな い じゅうたくようか さいけいほうき せっちりつ なんばーせんと
松戸市内における住宅用火災警報器の設置率は何% でしょうか？

- ① 73.9% ② 83.9% ③ 93.9%

答え ② 83.9%

れいわ ねん がつ にち じてん せっちりつ ぜんこく ぱーせんと ちばけん
令和5年6月1日時点の設置率は、全国で84.5%、千葉県で79.9

ぱーせんと ちばけんない じゅうたくようか さいけいほうき せっちりつ こ
% となります。千葉県内の住宅用火災警報器の設置率は超えていますが、

ぜんこく せっちりつ ひかく じゃっかんしたまわ
全国の設置率と比較すると若干下回っている状況です。

問4 じゅうたくようか さいけいほうき せっちばしよ つぎ
住宅用火災警報器の設置場所は次のどこでしょうか？

- ① げんかん ② リビング ③ しんしつ 寝室



答え ③ 寝室

しんしつ いがい せっちばしよ かいだん だいどころおよ かい へいほうめーとる よじょう
寝室以外の設置場所は、階段、台所及び1つの階に7m（およそ四畳

はん いじょう きよしつ いじょう かい ろうかなど
半）以上の居室が5以上ある階の廊下等となります。

じゅうたく かい じしや はっせい ぼうし もくてき へいせい ねん がつ にち
住宅火災による死者の発生を防止する目的で、平成17年9月30日に

まつどし かいせい かいせい しんちくじゅうたく へいせい ねん がつ にち きぞん
松戸市火災予防条例が改正され、新築住宅は平成18年6月1日から、既存

じゅうたく へいせい ねん がつ にち せっち んぎ むづ
住宅は平成20年6月1日までに設置するよう義務付
けられました。

問5 でんちほうしき じゅうたくようか さいけいほうき しやうねんすう めやす
電池方式の住宅用火災警報器の使用年数（目安）は

なんねん こうかん
何年で交換でしょうか？



① 5^{ねん}年

② 10^{ねん}年

③ 15^{ねん}年



答え ② 10^{ねん}年

じゅうたくようかさいけいほうき でんききき でんげん
住宅用火災警報器は電気機器であり、電源として

でんちほうしき えーしーでんげんほうしき しゅるい でんちほうしき
電池方式とAC電源方式の2種類があります。電池方式

せっち ねん けいか でんしぶひん れっか でんちぎ かさい
は設置から10年が経過すると、電子部品の劣化や電池切れなどにより火災

かんち
を感知しなくなることがありますので、せっち ねん めやすほんたい こうかん
設置から10年を目安に本体を交換し
ましょう。



こた あ
答え合わせをしてみて
どうだったかな？

