別紙1

窒素酸化物に係る適用施設別原料・燃料使用量及び窒素酸化物排出量等(総括表)

施設の種類	工場等における施設の名称	県の施設番号	原料・燃料の種類	原料中のN分	原料・燃料の使用量 定格		原料・燃料の使用量 通常最大		換算係数 原料・燃料	換算係数 施設	※1定格重油換算原料・燃料使用料 W(l/h)	※1定格重油換算原料・燃料使用料 Wi(l/h)	通常最大稼動 乾きガス量 (m^3_N/h)	通常最大稼動 NOx(ppm)	通常最大稼動 NOx排出量 (m^3_N/h)	適用期日	※3 稼働状況
1	ガスボイラー	45000	都市ガス	1	500	kg/h	400	kg/h	1.3	—		650	10,000	100	1.0	平成21年4月20日	通常
1(石炭)	石炭ボイラー	45001	石炭	5	300	kg/h	240	kg/h	0.85	3.1		791	8,000	250	2.0	平成21年4月20日	通常
1(小型)	小型1号ボイラー	45002	液化天然ガス	1	70	kg/h	56	kg/h	1.3	—		91	1,500	100	0.2	平成21年4月20日	通常
1(小型)	小型2号ボイラー	45003	液化天然ガス	1	70	kg/h	56	kg/h	1.3	—		91	1,500	100	0.2	平成21年4月20日	通常
1(小型)	小型3号ボイラー	45004	液化天然ガス	1	70	kg/h	56	kg/h	1.3	—		91	1,500	100	0.2	平成21年4月20日	予備
13	1号焼却炉	47000	廃棄物	8	8,000	kg/h	7,200	kg/h	0.48	—		3,840	30,000	150	4.5	平成21年4月20日	通常
13	2号焼却炉	47001	廃棄物	8	8,000	kg/h	7,200	kg/h	0.48	—		3,840	30,000	150	4.5	平成21年4月20日	休止
13	3号焼却炉	48000	廃棄物	8	5,000	kg/h	4,500	kg/h	0.48	—		2,400	24,000	130	3.2	平成21年4月20日	通常
~~30~~	~~ディーゼル機関~~	~~44000~~	~~原油~~	~~5~~	~~1,000~~	~~l/h~~	~~800~~	~~l/h~~	~~0.95~~	~~20.0~~		~~19,000~~	~~9,600~~	~~800~~	~~7.7~~	平成21年4月20日	廃止
31	ガス機関	49000	都市ガス	1	15,000	kg/h	12,000	kg/h	1.3	3.0		58,500	100,000	350	35.0	平成21年4月20日	通常
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
										—							
計		全 8 施設　内訳〔通常 7〕〔予備 1〕〔休止 1〕									0	70,294					
		通常稼動の状況									0	66,363	175,000		46.1		

※4 許容排出量　70.5　m^3_N/h

(注)　※1 重油換算量(l/h)は四捨五入して整数とする。

※2 NOx排出量は「乾きガス×NOx(ppm)×10^{-6}」により算出し、小数点以下2桁目を切り上げる。

※3 稼働状況は通常、予備、休止、廃止の別を記入する。

※4 許容排出量は小数点以下2桁目を切り上げる。

[備考] 1. 一施設で複数の原料・燃料を用いたり、複数の使用方法がある場合は、それらのうちで典型となるものを記入する。なお、その形態の内訳を本用紙により別記し、添付する。