

令和4年度(2022年度) 浄水 おいしい水か確認するための項目 検査結果

根木内4-1 給水栓(小金浄水場 末端給水栓)

番号	項目名	おいしい水の目標	単位	2022.4.4	2022.5.16	2022.6.13	2022.7.4	2022.8.8	2022.9.12	2022.10.3	2022.11.1	2022.12.12	2023.1.10	2023.2.1	2022.3.1	最大	最小	平均値
—	残留塩素※2	0.4 mg/L 以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
基3-9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	mg/L	60			71			75			77			77	60	71
目1-9	遊離炭酸	3 mg/L 以上 20 mg/L 以下	mg/L				2.1									2.1	2.1	2.1
目2-2	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	mg/L				0.3									0.3	0.3	0.3
目2-3	臭気強度(TON)	3 以下	mg/L				1未満									1未満	1未満	1未満
基4-0	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	mg/L	146			176			157			173			176	146	163
基5-1	濁度※1	1 度以下	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
基4-7	pH値※1	7.5 程度		7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
目2-7	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける					-0.5									-0.5	-0.5	-0.5
—	水温※2	20.0℃ 以下	℃	12.0	19.0	20.0	22.0	27.0	22.0	26.0	20.5	16.0	11.5	10.0	10.5	27.0	10.0	18.0
基4-2	ジオソミン※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満														
基4-3	2-メチルイソボルネオール※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満														

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。
 ※2 水質基準項目ではありません。

横須賀2-1-2 給水栓(幸田配水場 末端給水栓)

番号	項目名	おいしい水の目標	単位	2022.4.11	2022.5.9	2022.6.13	2022.7.11	2022.8.1	2022.9.12	2022.10.11	2022.11.7	2022.12.12	2023.1.16	2023.2.6	2022.3.1	最大	最小	平均値
—	残留塩素※2	0.4 mg/L 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
基3-9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	mg/L		43			56			94			75		94	43	67
目1-9	遊離炭酸	3 mg/L 以上 20 mg/L 以下	mg/L					2.0								2.0	2.0	2.0
目2-2	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	mg/L					0.8								0.8	0.8	0.8
目2-3	臭気強度(TON)	3 以下	mg/L					1未満								1未満	1未満	1未満
基4-0	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	mg/L		99			128			195			176		195	99	150
基5-1	濁度※1	1 度以下	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
基4-7	pH値※1	7.5 程度		7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6
目2-7	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける						-0.9								-0.9	-0.9	-0.9
—	水温※2	20.0℃ 以下	℃	16.0	18.5	20.0	27.0	28.0	21.0	22.0	19.0	14.0	11.5	10.0	10.5	28.0	10.0	18.1
基4-2	ジオソミン※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満														
基4-3	2-メチルイソボルネオール※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満														

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。
 ※2 水質基準項目ではありません。

常盤平1-2-3 給水栓(常盤平浄水場 末端給水栓)

番号	項目名	おいしい水の目標	単位	2022.4.11	2022.5.16	2022.6.6	2022.7.11	2022.8.8	2022.9.5	2022.10.11	2022.11.1	2022.12.5	2023.1.16	2023.2.1	2022.3.6	最大	最小	平均値
—	残留塩素※2	0.4 mg/L 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
基3-9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	mg/L			74			80			78			76	80	74	77
目1-9	遊離炭酸	3 mg/L 以上 20 mg/L 以下	mg/L						2.0未満							2.0未満	2.0未満	2.0未満
目2-2	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	mg/L						0.1							0.1	0.1	0.1
目2-3	臭気強度(TON)	3 以下	mg/L						1未満							1未満	1未満	1未満
基4-0	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	mg/L			145			160			160			159	160	145	156
基5-1	濁度※1	1 度以下	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
基4-7	pH値※1	7.5 程度		8.1	8.1	7.8	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	7.8	8.1
目2-7	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける							-0.1							-0.1	-0.1	-0.1
—	水温※2	20.0℃ 以下	℃	15.0	18.0	18.0	21.0	21.0	22.5	22.0	18.0	11.0	10.5	12.5	12.5	22.5	10.5	16.8
基4-2	ジオソミン※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満														
基4-3	2-メチルイソボルネオール※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満														

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。
 ※2 水質基準項目ではありません。