

令和5年度(2023年度) 浄水 おいしい水か確認するための項目 検査結果

根木内4-1 給水栓(小金浄水場 末端給水栓)

番号	項目名	おいしい水の目標	単位	2023.4.4	2023.5.15	2023.6.12	2023.7.3	2023.8.7	2023.9.11	2023.10.2	2023.11.13	2023.12.11	2024.1.9	2024.2.13	2024.3.11	最大	最小	平均値
—	残留塩素※2	0.4 mg/L 以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
基3-9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	mg/L	54			69			85			75			85	54	71
目1-9	遊離炭酸	3 mg/L 以上 20 mg/L 以下	mg/L				2.6									2.6	2.6	2.6
目2-2	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	mg/L				0.5									0.5	0.5	0.5
目2-3	臭気強度(TON)	3 以下	mg/L				1未満									1未満	1未満	1未満
基4-0	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	mg/L	145			156			186			163			186	145	163
基5-1	濁度※1	1 度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基4-7	pH値※1	7.5 程度		7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7
目2-7	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける					-0.5									-0.5	-0.5	-0.5
—	水温※2	20.0℃ 以下	℃	14.5	18.5	22.0	25.5	24.5	28.5	27.0	21.0	16.0	12.0	10.0	11.0	28.5	10.0	19.2
基4-2	ジオオキシミネ※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基4-3	2-メチルイソボルネオール※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。  
 ※2 水質基準項目ではありません。

横須賀2-1-2 給水栓(幸田配水場 末端給水栓)

番号	項目名	おいしい水の目標	単位	2023.4.10	2023.5.8	2023.6.12	2023.7.10	2023.8.1	2023.9.11	2023.10.10	2023.11.6	2023.12.11	2024.1.15	2024.2.5	2024.3.11	最大	最小	平均値
—	残留塩素※2	0.4 mg/L 以下	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
基3-9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	mg/L		52			69			88			88		88	52	74
目1-9	遊離炭酸	3 mg/L 以上 20 mg/L 以下	mg/L					3.0								3.0	3.0	3.0
目2-2	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	mg/L					0.5								0.5	0.5	0.5
目2-3	臭気強度(TON)	3 以下	mg/L					1未満								1未満	1未満	1未満
基4-0	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	mg/L		99			167			195			176		195	99	159
基5-1	濁度※1	1 度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基4-7	pH値※1	7.5 程度		7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6
目2-7	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける						-0.8								-0.8	-0.8	-0.8
—	水温※2	20.0℃ 以下	℃	16.0	18.0	21.0	27.0	31.0	28.0	23.0	20.5	15.0	10.0	10.0	11.0	31.0	10.0	19.2
基4-2	ジオオキシミネ※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基4-3	2-メチルイソボルネオール※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。  
 ※2 水質基準項目ではありません。

常盤平1-2-3 給水栓(常盤平浄水場 末端給水栓)

番号	項目名	おいしい水の目標	単位	2023.4.10	2023.5.15	2023.6.5	2023.7.10	2023.8.7	2023.9.4	2023.10.10	2023.11.13	2023.12.4	2024.1.15	2024.2.13	2024.3.4	最大	最小	平均値
—	残留塩素※2	0.4 mg/L 以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
基3-9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	mg/L			74			79			76			82	82	74	78
目1-9	遊離炭酸	3 mg/L 以上 20 mg/L 以下	mg/L						2.0未満							2.0未満	2.0未満	2.0未満
目2-2	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	mg/L						0.9							0.9	0.9	0.9
目2-3	臭気強度(TON)	3 以下	mg/L						1未満							1未満	1未満	1未満
基4-0	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	mg/L			143			166			158			164	166	143	158
基5-1	濁度※1	1 度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基4-7	pH値※1	7.5 程度		8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0
目2-7	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける							-0.1							-0.1	-0.1	-0.1
—	水温※2	20.0℃ 以下	℃	16.0	17.5	17.0	22.0	29.0	22.0	22.0	18.0	15.5	10.0	12.0	12.0	29.0	10.0	17.8
基4-2	ジオオキシミネ※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基4-3	2-メチルイソボルネオール※1	0%に近いほどよい	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。  
 ※2 水質基準項目ではありません。